



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Переславскому району
152025, г. Переславль, ул. Менделеева, 47

г. Переславль-Залесский
(место составления акта)

«09» февраля 2018 г.
(дата составления акта)

09.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 3

В период с 09.00 «16» января по 09.00 «09» февраля 2018 г. по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 11

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 03 от 09.01.2018 г.; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности".

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада «Малыш»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 09 ч.00 мин. «16» января по 09 ч.00 мин. «09» февраля 2018 года (в течение 19 рабочих дней)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) Исидорова Любовь Владимировна завереной

(фамилия, имя, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Лисецкая Марина Владимировна, старший инспектор
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию

в проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий детским садом Андреева Любовь Владимировна

Объектом надзора являются помещения (территория, здания и сооружения) МДОУ

(адрес объекта надзора, функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),

«Детский сад «Малыш», расположенный по адресу: г. Переславль-Залесский,

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция,

ул. 50 лет Комсомола, д. 11. Детский сад располагается в 2-ухэтажном

Электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости

кирпичном здании, II степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности

строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной

помещений – Ф 1.1. Отопление центральное, освещение электрическое и естественное. Поме-

опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий – дается описание: конструктивной и функциональной пожарной

опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных

помещений обеспечены огнетушителями. Имеется внутренний пожарный водопровод. Помещения

конструкций. Остальные параметры пожарной опасности дается по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре,

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

а также установлена объектовая станция радиоканальной системы передачи извещений о

пожарах «Стрелец-Мониторинг».

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 5.13130.2009 п. 13.14.13	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш»
2.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности (в прачечной, в коридоре на 1-ом этаже, на кухне, на 2-ом этаже у кабинета заведующего отсутствуют знаки ручного пожарного извещателя)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 33; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш»

		нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе, по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)	
--	--	---	--

* В журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отметка внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
 и профилактической работы по
 Переславскому району
 Лисецкая Марина Владимировна
 (фамилия, инициалы, должность проверяющего)



 (подпись)
 М.Л.П.

«09» февраля 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» февраля 2018 г.



 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

 (подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводивших проверку)

(4852) 79-09-01
 телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области