

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПЕРЕСЛАВСКОМУ РАЙОНУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«11» августа 2021 г., 10 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский ул. Менделеева,47

(место составления акта)

Акт выездной проверки №68

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №68 от 27.07.2021 г. Главного государственного инспектора Переславского района Ярославской области по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 76210063218900398915

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Лисецкой Мариной Владимировной, государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: объекта дошкольного образования (объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 1.1- категория значительного риска)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 11

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш», ИНН 7608009183 ОГРН 1027601050168, Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 11

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

со «02» августа 2021 г., 10 час.00 мин.

по «11» августа 2021 г., 10 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

со «02» августа 2021 г., 10 час.00 мин.

по «11» августа 2021 г., 10 час 00 мин.

по месту Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 11

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: без составления

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции и др.), сведения о прохождении руководителем и лицами, ответственными за противопожарное состояние объекта защиты, иными категориями работников обучения пожарно-техническому минимуму, сведения об обучении мерам пожарной безопасности в виде

инструктажа

контракт на оказание услуги технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) с круглосуточным мониторингом радиоканальной системы передачи извещений о пожарах «Стрелец-Мониторинг»;

акт испытания внутреннего противопожарного водопровода;

акты проверок работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы противодымной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, средств пожарной сигнализации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

1). Двери, отделяющие лестничные клетки, на 1-ом и 2-ом этажах требуют замены (перекошены и плотно не прилегают, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах), чем нарушены ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 4.2.24 свода правил СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», п.п. 14, 23, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479.

2). Планы эвакуации на объекте требуют корректировки, чем нарушен п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479.

13. К настоящему акту прилагаются:

Предписание №68/1/68 от 11.08.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор
Переславского района Ярославской области
по пожарному надзору М.В. Лисецкая

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Лисецкая Марина Владимировна, государственный инспектор Переславского района

Ярославской области по пожарному надзору тел: 8(48535)20011 E-mail: nadzor.p@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Заведующий МБОУ Андреева Л.В
11.08.2021г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий