

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

152020 г.Переславль ул.Менделеева 47 "а" 2-00-11

Предписание N 143/1/143

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малыш» Андреевой Любовь Владимировне

10 октября 2015 года

г. Переславль-Залесский

10 ч. 00 мин.

Литвиненко Анной Васильевной старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району на основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору (начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району) Корнилова Романа Юрьевича № 143 от 09 октября 2015 г., п.п.1, п.2 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О порядке осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказа МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» с 10 ч.00 мин. «10» октября 2015 г. по 10 ч.00 мин. «11» ноября 2015 г. проведено внеплановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях и на территории муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малыш», расположенного (ых) по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 11.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акта (основание)	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
2	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности НПБ 110-03, НПБ 104-03	Постановление Правительства РФ от 28.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ п.6), СП 6.13130.2013 и 4.8 (Кабельные линии и стационарные системы противопожарной защиты, средства обеспечения жизни людей) Положение о пожарной безопасности систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматической пожарной сигнализации средствами противопожарного водопровода, лифтов для	31.10.2016	5

		транспортной пропускной системы, пожарной охраны и запасных и аварийных выходов, сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону		
2.	Отсутствует проектная документация на установку автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре	постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 (об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (ФПР в РФ) и 61 (при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений) должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и спец. технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта)	31.10.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 4-ом квартале 2016г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и общественного жилищного фонда возлагается на ответственных квартирьеров или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
Литвиненко А.В.

«11» ноября 2015 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МДОУ «Детским садом «Малыш»

Собственник, юридическое представительство юридического лица (фамилия, имя, отчество) руководителя организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества, объекта (предприятия), а также лица, присутствовавшего при проведении мероприятия по надзору

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

«11» ноября 2015 г.