



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

152025 г. Переславль, ул. Менделеева, 47; 2-00-11

Предписание N 68/1/68

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«11» августа 2021 года

г. Переславль-Залесский

10 ч. 30 мин.

Лисецкой Мариной Владимировной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору) на основании решения о проведении выездной проверки (плановой) главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 68 от 27 июля 2021 г.; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»,

в период с 10 ч.00 мин. «02» августа 2021 г. по 10 ч.00 мин. «11» августа 2021 г. проведено плановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в отношении объекта защиты, принадлежащего Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Малыш»,

расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 11,

совместно с заведующим детским садом Андреевой Любовь Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	Двери, отделяющие лестничные клетки, на 1-ом и 2-ом этажах требуют замены (перекошены и плотно не прилегают, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах)	ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 4.2.24 свода правил СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», п.п. 14, 23, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2022 г.	

		Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479		
2	Планы эвакуации на объекте требуют корректировки	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в РФ» п.5; ГОСТ Р 12.2.143-2009; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст: 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; 4.5.1	01.08. 2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

Лисецкая Марина Владимировна
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«11» августа 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малыш» Андреева Любовь Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11.» 08 2021 г.

(подпись)